DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146AR0637
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Drei Bond GmbH Carl-Zeiss-Ring 17, D-85737 Ismaning
Vertreiber ***distributor***	Drei Bond GmbH Carl-Zeiss-Ring 17, D-85737 Ismaning
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
Produktbezeichnung ***product description***	Anaerobes Dichtungsmaterial für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018
Modell ***model***	Drei Bond® 5330
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 21-00110-KP01 vom 03.02.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 12/151/5146/1 vom 07.09.2012 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	31.07.2026 / 21-0737-GNV

70028-04-A-DE

07.01.2022 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
Drei Bond® 5330	Klasse: H	für Nennweiten < DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für Anwendungen bei groben Gewinden
Nicht zulässig für: Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018